

Certificat

PRODUITS DE BARDAGES RAPPORTÉS, VÊTURES ET VÊTAGES & HABILLAGES DE SOUS TOITURE

Vêtage, aluminium et isolant

M32-M62

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification Produits de Bardages rapportés, Vêtures, Vêtage et Habillage de sous-toiture (QB15) en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société **MYRAL Sarl**
Rue du Triage
FR-21120 IS SUR TILLE

Usine **MYRAL**
FR-21120 IS SUR TILLE

le droit d'usage de la marque QB Produits de bardages rapportés, vêtures et vêtages & habillages de sous-toiture pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



51-39

Décision d'admission n° 276-51-1246 du 09/02/2009

Décision de reconduction n° 650-51-39 du 02/01/2019

Cette décision se substitue à la décision n° 507-51-39 du 27/09/2016

Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valide. Sa validité doit être vérifiée sur la liste des titulaires du droit d'usage, disponible à l'adresse suivante : <http://evaluation.cstb.fr>.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

- Composition
- Epaisseur
- Résistance flexion

Ce certificat comporte 3 pages + 2 pages d'annexes.

Correspondant :

Jacques PAJARES

Tél. : 01 64 68 83 55

Pour le CSTB
Pour le Directeur Technique

Yannick LEMOIGNE

Décision n° 650-51-39 du 02/01/2019

CARACTERISTIQUES CERTIFIEESComposition

- Composition du produit validée lors de l'évaluation.

Epaisseur totale et sa tolérance

Panneau	Epaisseur (mm)	Tolérance (mm)
M32	32	± 1
M62	62	± 1

Résistance déclarée à la flexion

Annexe A3 de la norme NF EN 14509
≥ 28 kPa

CHAMPS DU CERTIFICATTypes d'éléments

- MYRAL 32
- MYRAL 62

Aspects

- Aluminium oxydé anodiquement
- Aluminium pré laqué Polyuréthane/Polyamide
- Clin, structuré, Bois, Lisse, Plissé ou Stucco

Décision n° 650-51-39 du 02/01/2019

Coloris

Toute teinte en laque PUR/PA, PEHD/PVDF unie ou laquée est disponible .

Plusieurs reliefs différents sont obtenus par matriçage : Structuré, bois, plissé, clin, lisse et stucco. **Marquage du produit mis en place par le fabricant**

Traçabilité du lot de fabrication :

Date de fabrication (JJ-MM-AA)

Le nom de la société et du produit

Identification des formulations :

Parement : sans objet

Isolant : formulation unique

Annexe du Certificat

Décision n° 650-51-39 du 02/01/2019

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES NON CERTIFIEES

Matières premières

- Isolant

Réactivité de la mousse	Conforme aux spécifications
-------------------------	-----------------------------

Gamme de longueurs et leurs tolérances

≤ 14 000 mm	- 0/+ 30 mm
-------------	-------------

Gamme de largeur vue et leurs tolérances

500 mm	- 1/+ 0 mm
--------	------------

Rectitude des rives

Creux au centre	± 10 mm
-----------------	---------

Emboitement des profils

- selon méthode interne

Contrôle de l'aspect de chaque élément

- selon méthode interne

PLANS

Figure 1 – Schéma de principe

